

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«04» июня 2024 г., 56240061000210852335

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому,  
Асекеевскому и Северному районам управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Оренбургской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Оренбургская, г Бугуруслан, ул Фруктовая, Дом 9, тел. 83535268460, e-mail: ond\_buguruslan@56.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований**  
от «04» июня 2024 г. № 2406/004-56/83/ПНН

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЮГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес юридического лица: 461645, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, БУГУРУСЛАНСКИЙ, СЕЛО ПИЛЮГИНО, ЧАПАЕВСКАЯ УЛИЦА, 54 ИНН 5624002960

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (и родительного падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. 29.05.2024 при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пилюгинская СОШ» Бугурусланского района Оренбургской области установлено, что в нарушении п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) - руководитель организации не обеспечил категорирование производственного помещения (электрощитовой) по взрывопожарной и пожарной опасности, с обозначением категории на входных дверях с наружной стороны.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица  
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 12 Правил  
Обязательное требование  
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**

и предлагаю:


В соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности, предлагаю Вам, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (но может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

**5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.**

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор ОНД и ПР по г.Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам (государственный инспектор г.Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов Оренбургской области по пожарному надзору) Кузнецова Елена Сергеевна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Кузнецова Елена Сергеевна - Инспектор ОНД и ПР по г.Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам (государственный инспектор г.Бугуруслана, Бугурусланского, Асекеевского и Северного районов Оренбургской области по пожарному надзору) телефон: +73535268400, E-mail: e.kuznecova@56.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *Отправлено Эл. почтой p11u@p11u@mail.ru*

*04.06.2024*